

Утверждаю:

Директор МБОУ «Первоманская СШ»



«12» 03 2019 год

Анкета обследования № 1

общественного здания по его доступности для лиц с
ограничениями жизнедеятельности и других
маломобильных групп населения

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Первоманская средняя школа»

663502 Красноярский край Манский район п. Первоманск
ул. Крупской 4 тел/факс 8(39149)36185, pervoms@ya.ru,
Леонова Наталья Иосифовна, директор школы.

1. Наименование населенного пункта: п. Первоманск
2. Вид деятельности: образование
3. Форма собственности объекта: муниципальная
4. Размещение объекта: отдельно стоящее трёхэтажное бетонное здание
5. Группа периода застройки: «В»
6. Объем предоставляемых услуг: вместимость 500 учащихся

1.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка			+			
	Высота площадки	см		120			
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	>140x200 или 150x185	490x120	M4		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5 см		наличие	+	M2, M3, M4		
	Несколько покрытие		наличие	+	M2, M3, M4		
	Навес		наличие	-	M3, M4	создание	
	Водоотвод		наличие	-	M3, M4	создание	
	Лестница наружная		наличие	+			
	Несколько покрытие		наличие	+	M1, M2, M3		
	Ширина проступей лестницы	см	от 28 до 35	40			
	Высота подъема ступеней	см	от 13 до 17	15			
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	-	M2	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ре.монт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	-	M2		
	Поручни с двух сторон		наличие	+	M3		
	-на высоте	см	90	100	M2, M3		
	- горизонтальны е завершения поручня вверху, внизу с не травми- рующим окончанием	см	>30	30	M2, M3		
	Пандус наруж- ный		наличие	+			
	Ширина марша	см	100	120	M4		
	Уклон	%		30	M4		
	Высота одного подъема	см	<80	120	M4	реконструк ция	
	Разворотные площадки:				M4		
	- внизу	см	>150x1 50	150x150			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150x1 50	-		создание	
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	M3, M4	создание	
	-на высоте	см	70		M4		
	- на высоте	см	90		M3		
	- горизонтальны е завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	>30		M3, M4		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, восстановление	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Нескользящее покрытие		наличие	+	М3, М4		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	-	М3, М4		
	Тамбур			+			
	Габариты: глубина X ширина	см	> 180х135 или 150х200	210х610	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р+	М4		
	- ширина проема в свету	см	£120	165	М4		
	- высота порога наружного, внутреннего	см	<1,3	6	М4	реконструкция	
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	-	М2	создание	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы			+			
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	>200	280	M4		
	Разворотные площадки	см	>150x150	150x150	M4		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	+	M1, M2, M3, M4		
	- для лиц с нарушениями ОДЛ (О): глубина 120 см	ед.	£1 на этаж	+	M3		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	£1 на этаж	+	M4		
	Выступы в зоне движения	см	< 10	-	M2		
	Лестница № 1 (в зону оказания услуги)		палитре	-			
	Высота подъема	м					
	Уклон марша	H/L	<1/2		M3		
	Рельефная (тактильная) дорожка перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		M2		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие		M2		
	Поручни с двух сторон:		наличие		M2, M3		
	- на высоте	см	90		M2, M3		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с травмирующим окончанием	см	30		M2, M3		

	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	-			

№ помещений по плану БТП	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, восстановление	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>150x110		M4		
	- ширина дверного проема	см	>80*		M4		
	- поручни		наличие		M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		M2		
	Знак доступности		наличие		M2, M4		
	Пандус внутренний к лестнице №		наличие				
	Ширина марша	см	100		M4		
	Уклон	H/L	<1/8		M4		
	Разворотные площадки внизу,верху.	см	>150x150		K		
	Поручни с двух сторон:		наличие		M3, M4		
	- на высоте	см	70		M4		
	- па высоте	см	90		M3		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30		M2, M4		
	Пандус переносной		наличие		M4		
	Подъемник для инвалидов		наличие				
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие		M3, M4		

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	О.е. аз. к. с; «	2 Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавков №	ед.		-			
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		M4		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		M4		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков							
	Обслуживание кабинете № 1-1	в ед		1			
	Ширина проема двери в свету:	см	>90	90	M3, M4		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	>120	-	M3	создание	
	Зона для кресла-коляски	см	>150x150	150x150	M4		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	65	M3, M4		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов							
	Обслуживание перемещением по маршруту №	с ед. по		-			
	Ширина полосы движения	см	>120		M3, M4		

No. помещения	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МП*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		M4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания N«	ед.		-			
	Ширинах глубина	см	£160x180		M4		
	Место для сидения		наличие		M3		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		-	M3, M4		
	Доля мест для колясочников	%	ш		M4		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	£120		M4		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт	>1		M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов						

Пл н БТ И	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с высту пом 12 см)		наличие	-	М3	создание	
	Знак доступности кабины		наличие	-	М3, М4		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	-	М3, М4	создание	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина Х ширина)	см	>130x85	150 x10 0	М4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	-	М3,М4		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46	0			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	-	М2	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	+			
	Знак доступности помещения		наличие	-	М3, М4		
	Ширина дверного проема		>90	90			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	-	М2	создание	
	Количество кабин	ед.	2:1	3	М3, М4		
	- ширина дверного проема	см	>90	50	М4	реконструкция	
	-габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180x165	100x100	М4	реконструкция	
	-опорные поручни		наличие	-	М3, М4	создание	
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	£80x120	-	М4	создание	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
на объекте

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН»	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт.	Примечания
1	2	3	4	3	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	+	M2		
	Надписи:		наличие	+	M1, M2		
	Размещение на высоте	см	>150 и < 450	150	M1, M2, M4		
	Высота прописных букв	см	>7,5	5	M2		
	Освещенность		наличие	+	M2		
	Указатели, пиктограммы		наличие	-	M2		
	Размещение на высоте	см	<200	-			
	Высота прописных букв	см	>7,5	-			
	Освещенность		наличие	-	M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	-	M2		
	- высота размещения	см	60-110		M2		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие		M2		
	- на кнопках управления лифта		наличие		M2		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	- на поручнях лестниц		наличие		M2		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие				
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт	наличие	-	M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт	наличие	-	M1, M2		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт	наличие	-	M4		
	Речевые информаторы и маяки	шт	наличие	-	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			-			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт	наличие	-			
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт	наличие	-	M1, M2, M3, M4		

* Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

(И)

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Зход на территорию и пути движения			-			
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью, перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	<2,5	-			
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	>5	-			
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаках и табличек о пешеходных переходах		наличие	-			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей		наличие	-			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	6	6	7	8
	ходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа			-			
	"Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	-			
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>120	450	M4		
	Знак доступности учреждения		наличие	-	M2, M3, M4		
	Автостоянка посетителей			-			
	Расстояние до входа в здание	м	<50		M3, M4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>5 (не менее 1 места)		M3, M4		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500		M4		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	£180	350	M3, M4		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МПН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	— указатели направления движения		наличие	-	М1, М3, М4		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	-	М2		
	— места отдыха: через 200 м		наличие	-	М3		
	Открытая лестница:			-			
	- высота подъема	м					
	- поручни на высоте	см	90		М3		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80		М2		
	Пандус*	%	<10	-	М3, М4		
	- высота подъема						
	- уклон	Н/ L	от 1/20 до 1/12		М3, М4		
	Поручни с двух сторон						
	- на высоте	см	70		М4		
	- на высоте	см	90		М3		
	Бордюрный пандус			-			
	- максимальная длина	см	<200				
	- ширина	см	£100				
	- тактильными		наличие				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	указателями, вы- полняющими пре- дупредительную функцию						

* Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

7. ВЫВОДЫ

1. организация входной группы требует реконструкции и создание отдельных элементов: реконструкция пандуса, создание навеса и водоотведения.
2. требуется обустройство санитарных кабин (туалетов)
3. обеспечение средствами информации.
4. создание места для парковки индивидуального транспорта.

Комиссия в составе:

Леонова Л.В., зам.дир.по АХЧ

Докучаев Е.А., раб. по обслуж. здания

Егорова Е.А., секретарь

Дата заполнения

« 12 » 03 2019 г